

POIŚ/ZP/5/2020

Sierakowice, 05.01.2021 r.

Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 775250-N-2020 z dnia 2020-12-30

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja układu napowietrzania oraz modernizacja systemu sterowania AKPiA Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści (*pisownia oryginalna*):

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dostawę bloków innego producenta o podobnych parametrach wydajnościowych oraz bardziej efektywnym łożyskowaniu opartym na 4 łożyskach wałeczkowych?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający dopuszcza dostawę bloków sprężających innego producenta, pod warunkiem, że ich zastosowanie będzie korzystne dla zamawiającego, tzn. będą one np. posiadały lepszy system łożyskowania, a także będą w pełni kompatybilne z wymienionymi w zamówieniu dmuchawami firmy Robuschi - będą pasowały do ich obudów oraz wszelkich połączeń napędowych i mocowań, zaś parametry pracy zaproponowanych bloków, będą zgodne z wymienionymi w zamówieniu.

Podpis Zamawiającego

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Zdanowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Karolina Krefta