



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Sierakowicach**

UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/8/2014

Sierakowice, 23.01.2015 r.

**Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod  
numerem: 2014/S 249-440593**

**Dotyczy:** Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gowidlino, w miejscowości Sierakowice-Sosnowa Góra oraz w miejscowości Mojusz-Łączki w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] w ww. zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.)

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść zadanych pytań i treść udzielonych na nie odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

Proszę o sprecyzowanie jaką metodą należy wykonać przejście rurami pod drogą wojewódzką: metodą przewiertu, czy przecisku. Obie metody są zaznaczone na profilach podłużnych sieci. W przypadku zastosowania metody przecisku prosimy o podanie jakie rury do przecisku uwzględnić przy wycenie.

**Odpowiedź ad. 1**

Przejścia pod drogą wojewódzką należy wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej stalowej Ø159,5mm.

**Pytanie 2.**

Czy składając ofertę na część 2 i część 3 (jednocześnie), wystarczy że wykonawca wykaże się realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie , budowie sieci wodociągowej o długości minimum 1,2 km?

**Odpowiedź ad.2**

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV pkt. 2 lit. (a) SIWZ : Wykonawca musi wykazać się realizacją : Dla części nr 2 i części nr 3: **co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie, budowie sieci wodociągowej o długości minimum 1,2 km**, tj. dla każdej z tych części **co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie, budowie sieci wodociągowej o długości minimum 1,2 km.**

**Pytanie 3.**

Czy przy łączeniu funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót sanitarnych wystarczy, że osoba łącząca te funkcje posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch porównywalnych z przedmiotem zamówienia, tj. z zakresu przebudowy , budowy sieci wodociągowej o długości co najmniej L=4,5km?

**Odpowiedź ad 3.**

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział IV pkt 3 lit (a) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót sanitarnych pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji .

PREZES ZARZĄDU

*Tomasz Zdanowicz*

Podpisy Kierownika Zamawiającego

Członek Zarządu

*Karla*  
Karolina Krefta