



POIS/ZP/3/2011

Sierakowice, 06.04.2011r.

**Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii  
Europejskiej pod numerem : 2011/S 50-081800**

**Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Łyśniewo-Migi-Poręby-Sierakowice oraz we wsi Tuchlino w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”**

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] w ww. zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść zadanych pytań i treść udzielonych na nie odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

Na trasie rurociągu fi 500 mm od studni S2 do studni S8 zaprojektowano studnie betonowe fi 1200 mm, zgodnie z Polską Normą PN-B-10729 na rurociągach fi 500 mm powinny być zaprojektowane Studnie betonowe minimum fi 1400 mm.

Prosimy o zajęcie stanowiska jakiej średnicy studnie przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:**

Do wyceny kosztorysowej należy przyjąć studnie fi 1200 mm dla rurociągu fi 500 mm .

**Pytanie 2.**

Zgodnie z SIWZ Rozdział II proszę o określenie jakie rury należy przyjąć do wykonania i wyceny, ponieważ w załączonej dokumentacji technicznej zaprojektowano rurociągi fi 200 mm z rur PP, a w załączonych przedmiarach robót i STWiOR jest mowa o rurach PCV litych gładkich.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2 :**

Przy wycenie i do wykonania należy uwzględnić kanały z rur gładkich PVC-U lite Dn 200mm klasy SN-8 (8 kN/m<sup>2</sup>), kielichowe, z kształtkami systemowymi PVC, łączonych na uszczelkę elastomerową, wg PN-EN 1401-1:1999.

### Pytanie 3.

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę oraz uzgodnień ze wszystkimi gestorami uzbrojenia podziemnego i zarządcami dróg.


### Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3 :

Zamawiający w SIWZ – załącznik nr 9- Projekt umowy – w §1 ust. 6 podaje m.in.: „Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentacji , w tym projekt budowlany wraz z decyzjami administracyjnymi dotyczącymi umowy oraz zgody właścicieli nieruchomości.”

Ponadto Zamawiający w §3 ust. 1 pkt. 2) określa następująco: " przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego wraz z decyzjami administracyjnymi oraz zgody właścicieli nieruchomości, w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy;"

PREZES ZARZĄDU

  
Tomasz Zdanowicz

Członek Zarządu  
  
Karolina Krefta