



POIS/ZP/8/2011

Sierakowice, 16.12.2011r.

**Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii  
Europejskiej pod numerem : 2011/S 240-389065**

**Dotyczy: Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno *gmina Sulęczyno* w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”**

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] w ww. zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Poniżej Zamawiający przekazuje treść zadanych pytań i treść udzielonych na nie odpowiedzi:

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii montażu złączowych studni z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany technologii montażu złączowych studni z zaworami odpowietrzająco – napowietrzającymi.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii montażu złączowych studni na rurociągu tłocznym, na równoważne studzienki/kolumny czyszczakowi umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany technologii montażu złączowych studni z klapami rewizyjnymi.

**Pytanie 3.**

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) , a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:**

TAK

**Pytanie 4.**

W myśl art. 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów niespełniających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 3?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:**

TAK

PREZES ZARZĄDU

  
Tomasz Łabanowicz

Członek Zarządu

  
Karolina Krefta

.....  
Podpisy Kierownika Zamawiającego