

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukł. TN-S


INSTALACJE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ
ZGODNIE Z PN-HD (IEC) 60364-...

blacha trapezowa powlekana TR45/TR55 gr. 0,6mm
 płatew dachowa stalowa Z250x2,5mm
 dźwigar dachowy stalowy +steżenia

UWAGA:

- rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi;
- posadzki oddylaować od reszty konstrukcji;

B'	posadzka przemysłowa 12–15cm (min. B30)
	papa termozgrzewalna/folia
	chudy beton 10cm
	podsyпка zwirowa zagęszczona
	ubity grunt rodzimy



- | | | | |
|--|---|---|---|
| - uziom fundamentowy: | bednarka PFeZn 30x4mm, stal zbrojeniowa fundamentów | | |
| - zwody poziome | blacha wierzchnia płyty PWD gr. 0,6mm stanowiącej pokrycie dachu;
blacha trapezowa gr. 0,6mm stanowiąca pokrycie konstrukcji dachu;
DFeZnØ8mm mocowane na uchwytach wsporczych; | | |
| - zwody pionowe: | DFeZnØ8mm oraz stalowe elementy konstrukcji wsporczej/nośnej hali [stupy, dźwigary];
iglice odgromowe DFeZnØ16mm L=1,5m mocowane do kominów
połączone ze zwodami poziomymi | | |
| - przewód odprowadzający: | stalowe elementy konstrukcji wsporczej/nośnej hali [stupy, dźwigary]
oraz PFeZn 30x4mm | | |
| - przewód uziemiający: | PFeZn 30x4mm | | |
| • <u>złącze skręcane</u>
<u>rynnowe</u> | <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>○</td></tr><tr><td>○</td></tr></table> <u>złącze kontrolne</u> ZK1 | ○ | ○ |
| ○ | | | |
| ○ | | | |

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN 83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA I tel. 693-642-070		DATA: <i>VI.2018 r.</i> SKALA: <i>1:100</i>
INWESTOR:	PWik Sp. z o.o., Sierakowice, ul. Kartuska 12	
OBIEKT:	HALA TECHNOLOGICZNA SIERAKOWICE - dz.nr 626/5	
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ		
PROJEKTANT: inż. Sławomir KIEDROWSKI upr. nr 67Gd/2002	PODPIS:	RYS. NR E-08
SPRAWDZAJACY: inż. Krzysztof HINC upr. nr POM/0004/PWOE/11	PODPIS:	
OPRAWOWANIE: Instalacja elektryczna wewnętrzna - instalacja odgromowa		