

—Beton: fundamenty B25; sciana oporowa B30; zbiornik muldy B37
—Stal: —pręty główne: fundamenty/ściana oporowa A—IIIN/zbiornik muldy A—I
—strzemiona A—0
—Poziom posadowienia min.1.0m p.p.t.
—Otulina: fundamenty 5cm
—Pod fundamenty i podwaliny wykonać warstwę
z chudego betonu B10 gr. min. 10cm

UWAGA:
—rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
—fundamenty zweryfikować po wykonaniu wykopów i oceny gruntu rodzimego
—W miejscu oznaczonym na rzucie fundamentów należy wyprowadzić pręty startowe do słupów S1... 80cm ponad wierzch fundamentu
—wymiary prętów dopasować po ułożeniu deskowania
—wykonac opaskę betonową wokół budynku ze spadkiem od budynku
—wykonać drenaż opaskowy wokół fundamentów wg odrębnej dokumentacji
—wykonać wymianę gruntu do grubości min. 0,5m pod poziomem posadowienia fundamentów/chudego betonu z pospółki o zagęszczeniu I_d =0,7—0,8
—wykonać geokratę/geowłókninę między gruntem nasypowym a gruntem rodzimym
—wykonać hydroizolacje elementów podziemnych/stykających się z gruntem

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE MARCIN KLEIN 83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1 tel. 693-042-070	2016 1:100
INWESTOR:	PWiK Sp. z o.o., Sierakowice, ul. Kartuska 12
OBIEKT:	HALA TECHNOLOGICZNA SIERAKOWICE, dz.nr 626/5
NAZWA RYSUNKU:	**rzut fundamentów**
	RYS. NR 7
PROJEKTANT:	
SPRAWDZAJĄCY:	